

## WYNIKI BADAŃ – Gmina Nowogard

| Miejsce pobrania próbki  | Rodzaj próbki    | Nr próbki   | Data     | pH             | barwa         | mętność (NTU)         | zapach        | Przewodność właściwa (µS/cm) | Żelazo (ug/l) | Mangan (ug/l) | Jon amonowy (mg/l) | Azotany (mg/l) | Azotyny (mg/l) | Twardość ogólna (mg/l) | Bakterie gr. coli | E.coli   | Enterokoki kałowe |
|--|------------------|-------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Nowogard ul. Kościuszki 36   | Woda wodociągowa | W998-06/14  | 02.06.14 | 7,8            | 5             | 0,19                  | zR0           | 504                          | 40            | <10           | <0,03              | <1,6           | <0,04          | 255                    | 0                 | 0        | 0                 |
| Wodociąg Boguszyce Żabowo sklep  |                  | W1004-06/14 | 02.06.14 | 7,9            | 5             | 0,38                  | zR0           | 359                          | 69            | 13            | <0,03              | <1,6           | <0,04          | 228                    | 0                 | 0        | 0                 |
| Wodociąg Czermnica sklep   |                  | W1000-06/14 | 02.06.14 | 7,9            | 5             | 0,45                  | zR0           | 432                          | 87            | 38            | 0,03               | <1,6           | <0,04          | 184                    | 0                 | 0        | 0                 |
| Wodociąg Wyszomierz sklep  |                  | W346-03/14  | 05.03.14 | 7,5            | 5             | 0,90                  | zR0           | 516                          | 48            | 11            | 0,09               | -              | -              | 252                    | 0                 | 0        | -                 |
| Wodociąg Glicko Sikorki nr 39  |                  | W344-03/14  | 05.03.14 | 7,6            | 5             | 0,35                  | zR0           | 663                          | 35            | 27            | 0,04               | -              | -              | 305                    | 0                 | 0        | -                 |
| Wodociąg Osowo sklep   |                  | W348-03/14  | 05.03.14 | 7,7            | 5             | 0,60                  | zR0           | 567                          | 53            | 20            | 0,07               | -              | -              | 266                    | 0                 | 0        | -                 |
| Wodociąg Jarchlino sklep   |                  | W347-03/14  | 05.03.14 | 7,7            | 5             | 0,84                  | zR0           | 716                          | 76            | <10           | 0,05               | -              | -              | 254                    | 0                 | 0        | -                 |
|  |                  |             |          |                |               |                       |               |                              |               |               |                    |                |                |                        |                   |          |                   |
| <b>WARTOŚCI DOPUSZCZALNE DLA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI wg RMZ z dnia 29 marca 2007 z późniejszymi zmianami 2010</b> |                  |             |          |                |               |                       |               |                              |               |               |                    |                |                |                        |                   |          |                   |
| -  | -                | -           | -        | <b>6,5-9,5</b> | <sup>1)</sup> | <b>1<sup>1)</sup></b> | <sup>1)</sup> | <b>2500</b>                  | <b>200</b>    | <b>50</b>     | <b>0,50</b>        | <b>50</b>      | <b>0,50</b>    | <b>60-500</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |

<sup>1)</sup> akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian